

# MEMO



Aan : De gemeenteraad Koggenland  
Van : Wethouder R. van Dolder  
Onderwerp : Beantwoording technische vragen CDA  
Datum : 5 juli 2021  
Documentnr : D21.008233  
Zaaknummer : ZK17002234

Raadslid Johan Ursem van de fractie CDA heeft technische vragen ingestuurd over het raadsvoorstel LED-verlichting sportaccomodaties.

1. Bij een aantal voetbalvelden voor wedstrijden staat een norm van > 120 lux en bij anderen staat een norm voor wedstrijden van > 200 lux. Dat werkt vervolgens door in het aantal armaturen (8 versus 12). Waarom die verschillen?
  - a. Je kan velden verdelen in drie soorten verlichting. Voor trainingsvelden wordt 75 lux gehanteerd door de KNVB. Voor velden waar in de avond wedstrijden op worden gespeeld is de norm 200 Lux. Daarnaast heb je een tussencategorie voor velden waar af en toe een wedstrijd op wordt gespeeld. Bijvoorbeeld een inhaalwedstrijd of voor de beker. Daarvoor is 200 lux eigenlijk veel te veel en dit kost ook veel meer energie. Daarom wordt de norm van 120 lux voor dit soort velden gedoogd door de KNVB. In overleg is besproken op welke velden dit van toepassing is. Daarbij moet wel gezegd worden dat de normen door de KNVB steeds stringenter opgenomen worden, maar dit wordt nog wel op veel plekken als zodanig toegepast. Het verschil tussen 200 en 120 lux is dus een heel praktische uitwerking.
2. Bij Victoria in Obdam mis ik de twee handbalvelden in het overzicht. Wat is daarvoor de verklaring?
  - a. Deze zijn al van LEDverlichting voorzien in samenwerking met de gemeente.
3. Waarom heeft Zuidermeerder geen wedstrijdveld met bijbehorende verlichting maar alleen trainingsveldverlichting?
  - a. In de rapportage van Sportstroom is het A- veld van Zuidermeer als trainingsveld weergegeven. Dit klopt niet. Het trainingsveld ligt ernaast. Dit zal impact hebben op de totale kosten. Er is echter een ruim budget ingeschat.
4. Berkhout en Hensbroek missen in het overzicht. Is daar LED-verlichting aanwezig en ook zodanig dat op beide sportcomplexen in de avonduren wedstrijden gespeeld kunnen worden conform de lichtnorm van de KNVB?
  - a. Bij vv Berkhout en Apollo '68 is al LEDverlichting gerealiseerd, dus deze zijn niet opgenomen in het overzicht.